



## ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

**Nr 3736/2019**

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej  
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwożarowej  
im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy na wniosek:

**Grodzkie Zakłady Wyrobów Metalowych S.A.**  
ul. Wrocławska 59  
49-200 Grodz

stwierdza, że wyrób:

**Gaśnica proszkowa typ GP-6X ABC**

produkowany przez:

**Grodzkie Zakłady Wyrobów Metalowych S.A.**  
ul. Wrocławska 59  
49-200 Grodz

w zakładzie produkcyjnym:

**Grodzkie Zakłady Wyrobów Metalowych S.A.**  
ul. Wrocławska 59  
49-200 Grodz

spełnia wymagania:

**PN-EN 3-7+A1:2008 Gaśnice przenośne – Część 7: Charakterystyki, wymagania eksploatacyjne i metody badań**

### Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 4800/2018 z dnia 26.07.2018 r.
2. Sprawozdanie z badań nr 3898/BC/08 część 1 z dnia 14.04.2008 r. wykonanych w Zakładzie-Laboratorium Badań Chemicznych i Pożarowych BC CNBOP, sprawozdanie z badań nr 3219/BC/06 z dnia 12.12.2006 r. wykonanych w Zakładzie-Laboratorium Środków Gaśniczych i Sprzętu Podręcznego BC CNBOP, sprawozdanie z badań nr 2418/BT/05 z dnia 15.06.2005 r. wykonanych w Zakładzie-laboratorium Technicznych Zabezpieczeń Przeciwożarowych i Środków Gaśniczych BT CNBOP, sprawozdanie z badań nr BT-47/04 z dnia 20.10.2004 r. wykonanych w Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen oraz sprawozdanie z badań nr 1626/BU/19 z dnia 31.05.2019 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Urządzeń i Środków Gaśniczych BU CNBOP-PIB.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie nr 3736/DC/CNBOP-PIB/2019.

Okres ważności świadectwa:

od **04.07.2019 r.**

do **03.07.2024 r.**

DYREKTOR CNBOP-PIB



st. brig. dr inż. Paweł Janik



Józefów, dnia: 4 lipca 2019 r.



## ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 3736/2019

### DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

#### Gaśnica proszkowa typ GP-6X ABC

Zakres stosowania	do gaszenia pożarów grupy A, B i C
Masa całkowita	~ 9,4 kg
Masa środka gaśniczego	6 kg
Rodzaj środka gaśniczego	proszek gaśniczy ABC Favorit Tertia
Czas działania	min. 15 s
Czynnik roboczy	azot N <sub>2</sub>
Ciśnienie robocze w temperaturze 20°C	15 bar
Ciśnienie próbne zbiornika	26 bar
Zakres temperatur stosowania	od -20°C do +60 °C
Minimalna skuteczność gaśnicza	pożar testowy 34 A i 144 B

#### WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z 2010 r., Nr 85, poz. 553 i z 2018 r., poz. 984) wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.

**Wyrób spełnia wymagania pkt. 7.1 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143, poz. 1002 z 2010 r., Nr 85, poz. 553 i z 2018 r., poz. 984).**

DYREKTOR CNBOP-PIB



st. bryg. dr inż. Paweł Janik



Józefów, dnia: 4 lipca 2019 r.